


Berechnung hydraulischer Kenngrößen von Rohren / Kanälen nach
Arbeitsblatt DWA-A 110

Detailbericht - Rohrhydraulik

Profil: Ei (Standard)

Rohrkenngrößen

Bezeichnung	Abk.	Einheit	Wert
Breite	b_{Pr}	[m]	1,000
Höhe	h_{Pr}	[m]	1,500
Gefälle	J_{So}	[‰]	9,200
Neigungswinkel	α	[°]	0,527
Rauheitsansatz	MS / PC	[-]	PC
Rauheitsbeiwert	k_b	[mm]	0,750
kinematische Viskosität	ν	[m ² /s]	1,00E-006
Dichte des Fluids	ρ	[kg/m ³]	998,2



Berechnungstyp: Vollfüllleistung, Teilfüllungswerte und Grenzbedingungen

Vorgabewert: $Q = 0,001 \text{ m}^3/\text{s}$

Bezeichnung	Abk.	Einheit	Vollfüllleistung	Teilfüllung (Q = Q _{voll})	Teilfüllung (bei: Q = 0,001 m ³ /s)	Grenzwerte
Abfluss	Q	[m ³ /s]	3,936	3,936	0,001	0,001
Füllhöhe	h	[m]	1,500	1,302	0,018	0,020
Teilfüllung	h/h_{Pr}	[%]	100,0	86,8	1,2	1,3
Querschnittsfläche	A	[m ²]	1,149	1,038	0,002	0,003
benetzter Umfang	l_u	[m]	3,965	3,042	0,193	0,203
hydraulischer Radius	r_{hy}	[m]	0,290	0,341	0,012	0,013
Fließgeschwindigkeit	v	[m/s]	3,427	3,791	0,433	0,365
Froudezahl	Fr	[-]	0,000	1,061	1,244	1,000
Reynoldzahl	Re	[-]	4,0E+006	5,2E+006	2,1E+004	1,9E+004
Lambda	λ	[-]	0,018	0,017	0,046	0,045
Schleppspannung	τ_{vorh}	[N/m ²]	26,143	30,743	1,084	1,193
Tau _{min} = 4,1 Q ^{1/3}	$\tau_{min,M,R}$	[N/m ²]	6,473	6,473	0,411	0,407
Tau _{min} = 3,4 Q ^{1/3}	$\tau_{min,S}$	[N/m ²]	5,368	5,368	0,340	0,338